

<参考用>

取扱説明書

名 称	自動電圧調整器(デジタル方式)
型 式	TAC -10SCS

株式会社 **YAMABISHI**
YAMABISHI Corporation

1. 概要

本装置はタップトランスに交流スイッチを使用してデジタル式に高速切換えする事により、出力電圧を一定に保つ方式の交流定電圧装置です。

装置の特長は小型軽量で効率が良く、応答速度が速く、出力電圧の波形歪はほとんどありません。

2. 仕様

1) 交流入力

相数	: 3相3線
定格電圧	: 200V
変動範囲	: $\pm 15\%$
周波数	: 50/60Hz(切換)
入力電力	: 約12kVA
機器効率	: 93%以上(入出力定格時、負荷力率1.0にて)
機器力率	: 97%以上(入出力定格時、負荷力率1.0にて)

2) 交流出力


定格出力	: 10kVA
相数	: 3相3線
定格電圧	: 200V
電圧精度	: $\pm 2\%$ (入力電圧、周波数、及び負荷変動に対して)
負荷変動範囲	: 0 ~ 100%
電圧調整範囲	: $\pm 2.5\%$ 以上(入力定格電圧にて)
電圧波形歪率	: 発生1%以内(出力 - 入力、線形負荷にて)
応答速度	: 100ms以内
負荷力率	: 1.0

3) 警報

- ・ 出力電圧+10%以上の時、入力を遮断して赤ランプ、ブザーにて警報を表示する。
- ・ 主回路のヒューズが断の時、入力を遮断する。


3. 動作の概要

1) 回路構成



- ・直列変圧器部(TBT) : 電子スイッチを小容量にする為の変圧器です。
- ・主変圧器部(TST) : 多数のタップ (8ヶ所) を設けて組み合わせにより出力電圧を一定にする変圧器です。
- ・電子スイッチ部(SCS) : 与えられた信号により1サイクル毎にON/OFFの動作をして変圧器のタップを切換えます。
- ・制御回路部 : 入力電圧の変化、及び負荷の変動による出力電圧の変化分を検出してこの信号を基準信号と比較増幅した後、デジタル信号に変換して電子スイッチ部に信号を送ります。


2) 動作




主変圧器(TST)は粗タップと密タップの2巻線より構成されています。この主変圧器(TST)の粗タップと密タップの組み合わせにより直列変圧器(TBT)に加える電圧を制御して出力電圧を一定に保つ様に働きます。今、仮に出力電圧が定格値より低下した場合、制御回路部にて出力電圧の変化を検出します。この変化をデジタル信号に変換して電子スイッチ部(SCR)へ送ります。主変圧器(TST)に接続している電子スイッチ(SCR)が順次切り変り、出力電圧が定格値になるようにします。また、出力電圧が上昇した場合にも同様の動作をします。

4. 設置方法

- 1) 装置の設置には十分な空間を取って下さい。
- 2) 装置の左右側面・下部、及び後面・下部に吸気口がありますので、ふさがらない様に設置して下さい。
- 3) 装置内部、前面・下部に入力端子・接地端子・出力端子がありますので、それぞれを各端子に接続して下さい。



5 . 操作部の機能



	記号	名称	機能
1	VM	出力電圧計	装置の出力電圧値を指示します。
2	AM	出力電流計	装置の出力電流値を指示します。
3	GL	動作表示灯	入力開閉器がONすると点灯します。
4	RL	警報表示灯	出力電圧+10%以上の時に点灯します。
5	VCS	出力電圧計切換器	各相の電圧を確認します。

	記号	名称	機能
6	ACS	出力電流計切換器	各相の電流を確認します。
7	F11	ヒューズ	警報回路保護用ヒューズです。
8	VR1	出力電圧調整器	u-v相の出力電圧を調整します。
9	VR2	出力電圧調整器	v-w相の出力電圧を調整します。
10	VR3	出力電圧調整器	w-u相の出力電圧を調整します。
11	3R	警報リセットスイッチ	警報を解除します
12	S2	ブザー停止スイッチ	ブザー停止スイッチをOFFにしますとブザーは止まります。
13	S1	周波数切換器	周波数50/60Hzの切換をします。入力周波数に合わせてます。
14	52R	入力開閉器	装置の運転、停止をします。

5. 操作方法

- 1) 装置内部、前面・上部に周波数切換スイッチ(S1; 白キャップ)がありますので、周波数切換スイッチを入力周波数(50Hz/60Hz)に合わせて下さい。出荷時は50Hzに合わせてあります。
- 2) 装置の入力端子に電源を投入します。
入力電圧が仕様範囲内(170~230V)であるかテスター等で確認を行って下さい。
- 3) 装置内部、前面にあります入力開閉器(52R)をONにしますと装置前面、上部の動作表示灯(GL; 緑色)が点灯してAVRは動作をします。
- 4) 装置前面、上部の出力電圧計(VM)で出力電圧の確認ができます。装置前面、上部に出力電圧計切換器(VCS)により各相の電圧が確認出来ます。出力電圧が定格値200Vになっている事を確認して下さい。
- 5) 装置前面、上部の出力電流計(AM)で出力電流の確認ができます。装置前面、上部に出力電流計切換器(ACS)により各相の電流が確認出来ます。出力電流が定格値28.9Aの範囲内になっている事を確認をして下さい。
- 6) 装置内部、前面・上部の出力電圧調整器(VR1; u-v, VR2; v-w, VR3; w-u)により出力電圧の調整ができます。出力電圧調整器のツマミをドライバ等で廻し、出力電圧はツマミを右へ廻すと上昇、左へ廻すと下降します。調整範囲は入力定格電圧にて、約±2.5%です。

7)装置の停止は、入力開閉器(52R)をOFFにします。

6 . 保護・警報

装置には各種の保護回路を内蔵しています。

1)過電圧検出回路(TAC -6B)が動作の場合

・装置の出力電圧が定格電圧200Vの+10%以上になると、過電圧検出回路(TAC -6B)が動作して、装置の入力開閉器(52R)が断となり、ブザー(BZ)が鳴り、装置前面、上部の警報表示灯(RL;赤色)が点灯して警報を表示します。

装置内部、前面・上部のブザー停止スイッチ(S2;黒キャップ)をOFFにするとブザーは停止します。ブザー停止スイッチをOFFにしておくとも保護回路が動作してもブザーは鳴りませんので通常はONにしておきます。

・過電圧検出回路が動作後の再運転の方法

- a.装置内部、前面にある入力開閉器(52R)の取手を中間点から下側に押しさげてOFFにします。
- b.装置内部、前面・上部にある警報リセットスイッチ(3R;赤キャップ)をリセットすると警報は解除されます。
- c.装置内部、前面にある入力開閉器(52R)をONにします。

・再度、過電圧検出回路が動作した場合には装置の故障と思われます。

2)サリスタ保護用ヒューズ(F101～301)が溶断の場合

・サリスタ保護用ヒューズ(F101～301))に過電流が流れるとサリスタ保護用ヒューズが溶断して、装置の入力開閉器(52R)が断となります。

・サリスタ保護用ヒューズ(F101～301)が溶断後の再運転の方法

- a.装置内部、前面にある入力開閉器(52R)の取手を中間点から下側に押しさげてOFFにします。
- b.このヒューズは負荷側が過負荷または短絡になると溶断しますので、負荷側が過負荷または短絡になっていないか確認して下さい。
- c.装置内部、前面にある入力開閉器(52R)の右側にヒューズ(F101～301))がありますので、入力開閉器(52R)の前面に取り付いている化粧カバーを外してヒューズをテスト等で点検し、ヒューズが溶断している時にはヒューズの溶断表示接点部分を残して本体を交換します。
- d.装置内部、前面にある入力開閉器(52R)をONにしますと装置は動作をします。

・再度、サリスタ保護用ヒューズ(F101～301)が溶断した場合には装置の故障と思われます。

7 . 注意事項

- 1)入出力端子への接続線は余裕のある太めの線を使用して下さい。
- 2)周波数切換スイッチ(S1;白キャップ)を入力周波数と異なる方に倒してありますと出力電圧精度が悪くなりますので注意して下さい。
- 3)装置は乾式自冷ですので、高温多湿の場所での接地及び使用は避けて下さい。
- 4)装置の設置には十分な空間を取って下さい。

8 . 保守・点検

警告：通電中の内部点検は、行わないで下さい。感電の原因となる恐れがあります。

装置には可動部がなく保守、点検箇所は特にありませんが、次の点には注意して下さい。

- 1)装置の入力開閉器(52R)をONにした時、出力電圧が定格値200Vになっているかの確認を出力電圧計(VM)にて行って下さい。
- 2)負荷投入後、出力電流が定格値28.9Aの範囲内になっている事の確認を出力電流計(AM)にて行って下さい。過負荷状態になりますと故障の原因となりますので定格値以内になるように注意して下さい。
- 3)装置には回路保護用にヒューズがありますので、ヒューズの点検を定期的に行って下さい。