



- ・ベースと本体は、分離できません。  
(アンカーボルト穴の墨出し用治具の提供も可能です)
- ・アンカーボルトは接着系M16をご使用ください。  
(はしあき等、コンクリート強度にご注意ください)
- ・通線後、通線カバーに開けた穴の隙間を不乾性パテで塞いでください。
- ・小動物侵入防止のため、配線完了後は通線カバーのねじを確実に締結してください。
- ・施工前に施工要領書をご確認ください。

△				材料 Material	処理 Disposal	備考 Note			
						検図	設計	製図	写図
△	△	△	△	△	△	3角画法 3rd Angle Projection	尺度 Scale	図番 Dwg.No.	TS-035203M
番号	年月日	訂正	記事	担当					