



- ・ベースと本体は、分離できません。
(アンカーボルト穴の墨出し用治具の提供も可能です)
- ・アンカーボルトは接着系M16をご使用ください。
(はしあき等、コンクリート強度にご注意ください)
- ・通線後、通線カバーに開けた穴の隙間を不乾性パテで塞いでください。
- ・小動物侵入防止のため、配線完了後は通線カバーのねじを確実に締結してください。
- ・施工前に施工要領書をご確認ください。

△					材料	-	処理	-	備考	参考図
△					Material		Disposal		Note	(外観、寸法等が変更になる可能性があります)
△					検図	設計	製図	写図	個数	数/台
△									名称	YRW-2750-50SH-7PV-145JH4
△									図番	ベース図
番号	年月日	訂正	記事	担当					図番	TS-037887M
							3角画法 3rd Angle Projection	尺度 Scale		