


番号	記 号	名 称	表 示	備 考
1		リチウムイオン蓄電システム		TS-039603M1参照
2		リチウムイオン蓄電池盤1		TS-039502M参照
3				
4				
5				



質量：約1330kg

外装（扉、カバー）板厚：1.6mm

本装置には底板が付いております。

保有距離：前面1000mm,両側面50mm

背面600mmとれるよう設置してください。

但し、保守作業時に人員が背面へ移動できるスペースを確保してください。

△				材料 Material			処理 Disposal		備 考 Note						
④				検図 馬詰	設計 眞壁	製図 吉田	写図	単位 Unit	m / m	個数 Article	数 / 台	名 称 Title			
③								YRW-1400-10KHW-1PV-67PE 外形図 [リチウムイオン蓄電システム]							
△															
▲	'25.06.30	図面番号変更・固定ボルトについて追記	吉田												
番号	年月日	訂 正 記 事		担当	'24.10.04	'24.10.04	'24.10.04		3角画法 3rd Angle Projection	尺度 Scale	/	図 番 Dwg.No.			
TS-039773M1															