


番号	記号	名称	表示	備考
1		リチウムイオン蓄電システム	△	TS-039774M1参照
2		リチウムイオン蓄電池盤1		TS-039790M参照
3				
4				
5				



質量：約1030kg
外装（扉、カバー）板厚：1.6mm
本装置には底板が付いております。
保有距離：前面1000mm, 両側面50mm
背面600mmとれるよう設置してください。
但し、保守作業時に人員が背面へ移動できるスペースを確保してください。

⑤				材料 Material			処理 Disposal		備 考 Note				
④				検図 馬詰	設計 眞壁	製図 吉田	写図	単位 Unit	m / m	個数 Article	数 / 台	名 称 Title	YRW-1400-10SH-1PV-45PE 外形図 [リチウムイオン蓄電システム]
③													
②													
①	'25.07.02	図面番号変更・固定ボルトについて追記	吉田										
番号	年月日	訂 正 記 事	担当	'24.10.04	'24.10.04	'24.10.04		3角画法 3rd Angle Projection		尺度 Scale	／	図 番 Dwg.No.	TS-039775M1